

## प्रारूप-ज (संलग्नक-5) आवेदक को प्रेषित की जाने वाली आपत्ति का प्रारूप

सेवा में,

मैसर्स **SETH M R JAIPURIA SCHOOL SHIKOHABAD**

जनपद **FIROZABAD**

**विषय:** प्लॉट/खसरा न० **KHASRA NO-144,146** जनपद **FIROZABAD** त० **SHIKOHABAD** जिला **FIROZABAD** में प्रस्तावित मैसर्स **SETH M R JAIPURIA SCHOOL SHIKOHABAD** भवन की आपत्तियों के सम्बन्ध में।

यूआईडी संख्या-**UPFS/2022/61907/FIR/FIROZABAD/719/CFO**

दिनांक- **21-09-2022**

महोदय,

कृपया अधोहस्ताक्षरी **अग्निशमन अधिकारी/मुख्य अग्निशमन अधिकारी**, फायर सर्विस की आख्या दिनांक **19-09-2022** का परीक्षण किया

गया निम्नांकित आपत्तियाँ प्रकाश में आयी:-

**1** : OH Tank and pump capacity

**2** : Hose Reel

**3**

Maps- Key plan, Site plan, Floor wise plan, Front-Side Elevation, Floor wise firefighting system plan, Basement Firefighting plan as per NBC 2016-2005

**4** : PA System

**5** : Others

**Remark :**

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की आपत्ति सहित निरीक्षण आख्या के अनुसार आवेदक द्वारा अपलोड किया गया मानचित्र अपठनीय है मानचित्र को पठनीय व अग्निशमन व्यवस्था मानक के अनुरूप अधिष्ठापित कराकर पुनः आवेदन करें जिससे समय से निस्तारण हो सके।

अतः अनुरोध है कि, उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कराकर अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र पुनः ऑनलाइन सबमिट करें, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

हस्ताक्षर-  
निर्गमन अधिकारी-  
(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By  
(Yadunath Singh)  
[399EC54EAF776D129BD6E1D9F49907F9674E135D]  
21-09-2022

# नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद(फिरोजाबाद)।

## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल शिकोहाबाद में बच्चों के पेयजल हेतु आर0ओ0 सिस्टम लगा है। जो कि सही हालत में संचालित है। जिससे बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।



जलकल अभियंता  
आधिशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद शिकोहाबाद।  
शिकोहाबाद

**PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION  
CERTIFICATE.**

No. 1339/NPP/SKb/2022-23

Date : 24/9/2022

It is certified that an inspection team headed by Mr. Munshi Ram,  
water Asst. Engineer & Mr. Kuldeep Singh, Sanitary Inspector (Name of Officers  
with designation) from Nagar Palika Parishad, Shikohabad (Name of  
Department/Office) inspected the Seth, M.R. Jaipuria School,  
NH-19, Indumai, Shikohabad (Ferozabad) (Name & Address of  
the School) on 20-09-2022 and found that the Seth M.R. Jaipuria  
School, Shikohabad (Name of school) has safe  
drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining  
the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms  
prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of 2 years.

Signature with Seal :

24/9/22  
अधिकासी अधिकारी

Name :

नगर पालिका परिषद्

Designation :

शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)

To

Seth M.R. Jaipuria School,  
NH-19, Indumai, Shikohabad  
Distt: ferozabad,


(Name & Address of the Institution)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-फिरोजाबाद

पत्रांक 130/ग्रा0अ0वि0/एन0बी0सी0/2022-23

दिनांक 19/9/2022

प्रमाणित किया जाता है कि सेठ एम0आर0 जयपुरिया स्कूल शिकोहाबाद, फिरोजाबाद का निरीक्षण दिनांक 19.09.2022 को किया गया है। जिसका भवन भू-तल, प्रथम तल तथा द्वितीय-तल पर स्थिति है एवं भवन का निर्माण आर्किटेक्ट की देख-रेख में किया गया है। उक्त भवन "नेशनल बिल्डिंग कोड 2005" के सुरक्षा प्राविधानों के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया भूकम्प निरोधी प्रतीत होता है एवं निर्माणधीन है।

  
अवर अभियन्ता (प्राविधिक)  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
P. O. Firozabad  
फिरोजाबाद